ANALYSERAPPORT 585322

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 17.02.2026
Bilag:

Foerlev Vandværk I/S
Illerupvej 21
8660 Skanderborg
John Kjærgaard

LAB nr:	26-03638, Prøve nr. 729104	**Prøvetager:**	MFR, SGS Denmark A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 Stikprøve
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Pesticidkontrol	**Prøvetagningsperiode:**	10.02.2026 08:21 - 10.02.2026 08:26
Prøvested:	Foerlev Vandværk, Taphane - Jupiter 80201	**Prøvetagningssted:**	Illerupvej 21, 8660, badeværelse
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1272 af 31.10.2025	**Analyseperiode:**	10.02.2026 - 17.02.2026

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
LM1 (6-Amino-1,3,5-triazin-2,4.-diol)	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	*M-0165 LC-MS-MS	30%
LM2 (N-(4-amino-6-hydroxy-1,3,5-triazin-2-yl)-2…	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	*M-0165 LC-MS-MS	30%
LM4 (N-[4-(ethylamino)-6-hydroxy-1,3,5-triazin-…	**<0.01**	µg/L	-	0.1		0.01	*M-0165 LC-MS-MS	30%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Foerlev Vandværk I/S
Kopi: Danmarks Miljøportal, Tilsyn og Rådgivning Vest, Skanderborg Kommune,vedr.drikkev.

Nørresundby d. 17.02.2026

Annemette Neve Batsberg
Annemette Neve Batsberg, Quality/Reviewer

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.

Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.