AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

TEST Reg.nr. 401

ANALYSERAPPORT 327209

Foerlev Vandværk I/S
Illerupvej 21
8660 Skanderborg
John Kjærgaard

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 04.12.2018
Bilag:

LAB nr: 18-26888, Prøve nr. 368049
Prøvemærkning:
Prøvetype: Drikkevandskontrol, ledningsnet - Begrænset kontrol
Prøvested: Foerlev Vandværk I/S - Jupiter 80201
Grænseværdier: Miljøministeriet, BEK nr. 1068 d. 23.08.2018

Prøvetager: MBS, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvetagningsmetode: M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetagningsperiode: 27.11.2018 11:35 - 27.11.2018 11:55
Prøvetagningssted:
Analyseperiode: 27.11.2018 - 04.12.2018

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Udseende	**Klar**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Temperatur	**9.2**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
pH	**7.1**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Ledningsevne	**55**	mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 288	10%
Ilt	**8.2**	mg/L	5	-		0.1	M-0064 DS/EN 25814	10%
Jern	**0.089**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3

Bemærkninger:
Der findes ingen krav til vand fra ledningsnet. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.

LAB nr: 18-27091, Prøve nr. 368050
Prøvemærkning:
Prøvetype: Drikkevandskontrol, ledningsnet - Sporstoffer
Prøvested: Foerlev Vandværk I/S - Jupiter 80201
Grænseværdier: Miljøministeriet, BEK nr. 1068 d. 23.08.2018

Prøvetager: MBS, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvetagningsmetode: M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetagningsperiode: 27.11.2018 11:35 - 27.11.2018 11:55
Prøvetagningssted:
Analyseperiode: 27.11.2018 - 04.12.2018

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Arsen	**0.62**	µg/L	-	5		0.02	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Bor	**0.01**	mg/L	-	1		0.01	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Nikkel	**<0.03**	µg/L	-	20		0.03	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%
Cobalt	**<0.05**	µg/L	-	5		0.05	M-0140 RefM018/ICP-MS	10%

Bemærkninger:
Der findes ingen krav til vand fra ledningsnet. Grænseværdier for forbrugers taphane er vist til orientering.

Rekvirent: Foerlev Vandværk I/S
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Skanderborg Kommune, vedr.drikkevand

Nørresundby d. 04.12.2018

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.