

FOERLEV VANDVÆRK  
Illerupvej 21  
8660 Skanderborg

## Teknisk tilsyn med Foerlev Vandværk 2024

### Tilsyn på Foerlev Vandværk

Skanderborg Kommune har den 2. maj 2024 ført tilsyn med Foerlev Vandværks drikkevandsboringer og anlæg.

#### Tilstede var:

Kirsten W. Wiese, formand  
Jørgen Berntsen, vandværkspasser  
Jette Sørensen, Skanderborg Kommune  
Kamilla Esbensen, Skanderborg Kommune

#### Bemærkninger til tilsynet

Der er ingen henstillinger i forbindelse med tilsynet.

Bemærkninger og henstillinger fra tilsyn 2019 er efterkommet.

Vandværket fremstår pænt, tørt. Lister, rør og rørgennemføringer er tætte. Brønden (DGU nr. 98.664) er ligeledes tør og tæt. Siden sidste tilsyn (2019) er der installeret nye rentvandspumper (2022), et nyt rør i forb. m. rentvandstanken, og der er lavet indløb i rentvandstanken, der bryder overfladen og skaber en klar overflade.

#### Næste tilsyn

Vi fører tilsyn med almene vandværker mindst hvert 5. år eller efter behov jf. Skanderborg kommunes vandforsyningsplan. Efter behov kan f.eks. være ved drikkevandsoverskridelser eller ved væsentlige ændringer i anlæggets indretning og drift. På baggrund af tilsynet, vurderer vi, at I som udgangspunkt skal have et tilsyn igen i 2029.

Med venlig hilsen

Kamilla Esbensen  
Miljømedarbejder

Du kan læse mere om, hvordan vi behandler dine personoplysninger her:

<https://www.skanderborg.dk/databeskyttelse>

Her kan du også læse om dine rettigheder som registreret hos os, og hvordan du kontakter vores databeskyttelsesrådgiver.

#### Dato

2. maj 2024

Sagsnr.: 13.02.02-K08-9-24

#### Din reference

Kamilla Esbensen

Tlf.: 87947755

#### Telefontider

Man – ons: 09.00 – 13.00

Tor: 13.00 – 17.00

Fre: 09.00 – 13.00

#### Åbningstider

Man – ons: 10.00 – 13.00

Tor: 10.00 – 17.00

Fre: 10.00 – 13.00